Czujnik (PF3WB04DF-W740W-04-L2TN-M) - SMC



Numer artykułu SKU: PF3WB04DF-W740W-04-L

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ilość stanowisk	04 (4 stanowiska)
Typ przyłączy	D (Strona U: zamknięta; strona D: otwarta)
Typ gwintu	F (G)
Elementy jednostki zasilającej	W (Z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Przekaźnik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Zakres przepływu jednostki powrotu	40 (5 do 40 l/min)
Elementy jednostki powrotu	W (Z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Rozmiar portu zasilania/powrotu	04 (R1/2)
Return Unit	Flow Switch Output Specifications: L2T [Wyjście 1: IO-Link/Wyjście przekaźnikowe (N/P); Wyjście 2: Natężenie przepływu/Temp.: wyjście przekaźnikowe (N/P); Czujnik temperatury: Tak]
Przyłącze elektryczne	N (Bez kabla ze złączem M8)
Return Unit	Flow Switch Unit Specifications: M (Integrated Display: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C; Integrated Display IO-Link: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	N (bez kabla ze złączem M8)
Typ przyłączy	D (strona U: zamknięta; strona D: otwarta)
Ilość stanowisk	04 (4 stanowiska)
Przekaźnik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Elementy jednostki powrotu	W (z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Elementy jednostki zasilającej	W (z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Jednostka powrotu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min
Jednostka zwrotna specyfikacja przełącznika przepływu wyjścia	L2T (wyjście 1: IO-Link/wyjście przekaźnikowe N/P; wyjście 2: natężenie przepływu/temp.: wyjście przekaźnikowe N/P; czujnik temperatury: tak)
Wielkość portu zasilania/powrotu	04 (R1/2)
Zakres przepływu jednostki powrotu	40 (5 do 40 l/min)

Nr kat.	PF3WB04DF-W740W-04-L

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 14:22