



Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, do wody, seria PF3WB (PF3WB05DF-P704W-03-LTN-M) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3WB05DF-P704W-03-L

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ilość stanowisk	05 (5 stanowisk)
Typ przyłączy	D (Strona U: zamknięta; strona D: otwarta)
Typ gwintu	F (G)
Elementy jednostki zasilającej	P (Bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Zakres przepływu jednostki powrotu	04 (0,5 do 4 l/min)
Elementy jednostki powrotu	W (Z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Rozmiar portu zasilania/powrotu	03 (3/8)
Return Unit	Flow Switch Output Specifications: LT [Wyjście 1: IO-Link/Wyjście przełącznikowe (N/P); Wyjście 2: Natężenie przepływu: Brak; Temp: Brak; Czujnik temperatury: Tak]
Przyłącze elektryczne	N (Bez kabla ze złączem M8)
Return Unit	Flow Switch Unit Specifications: M (Integrated Display: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C; Integrated Display IO-Link: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	N (bez kabla ze złączem M8)
Typ przyłączy	D (strona U: zamknięta; strona D: otwarta)
Ilość stanowisk	05 (5 stanowisk)
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Elementy jednostki powrotu	W (z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Elementy jednostki zasilającej	P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Jednostka powrotu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min
Jednostka zwrotna specyfikacja przełącznika przepływu wyjścia	LT (wyjście 1: IO-Link/wyjście przełącznikowe N/P; wyjście 2: natężenie przepływu: brak; temp: brak; czujnik temperatury: tak)
Wielkość portu zasilania/powrotu	03 (3/8)
Zakres przepływu jednostki powrotu	04 (0,5 do 4 l/min)

Nr kat.	PF3WB05DF-P704W-03-L
---------	----------------------