AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, do wody, 0,5-40 l/min, seria PF3WB (PF3WB07BF-P704W-03-L2-M) - SMC



**Numer artykułu SKU: PF3WB07BF-P704W-0(1)**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozdzielacz | Typ zintegrowany (typ podstawowy) |
| System | 7 stanowisk |
| Główne rurociągi | Strona U: otwarta; Strona D: otwarta |
| Typ gwintu rurkowego | G |
| Elementy jednostki zasilającej | Zawór odcinający |
| Typ przełącznika przepływu | Wyświetlacz zintegrowany |
| Zakres przepływu znamionowego | 0,5 do 4 L/min |
| Elementy jednostki zwrotnej | Zawór regulacji przepływu + zawór odcinający |
| Rozmiar portu | 3/8 |
| Specyfikacje wyjściowe | OUT1:IO-Link: Wyjście Przełączające (N/P);OUT2: Wyjście Przełączające (N/P);Bez Czujnika Temperatury |
| Przewód sygnałowy/Opcja | Z przewodem zasilającym z złączem M8 (3 m) |
| Zdalna jednostka czujnika | Prędkość przepływu chwilowego:L/min;Przepływ skumulowany:L;Temperatura:□ |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze elektryczne** | kabel o dł. 3 m z wtyczką M8 |
| **Typ przyłączy** | B (strona U: otwarta; strona D: otwarta) |
| **Ilość stanowisk** | 07 (7 stanowisk) |
| **Przekaźnik przepływu jednostki powrotu** | 7 (zintegrowany wyświetlacz) |
| **Elementy jednostki powrotu** | W (z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym) |
| **Elementy jednostki zasilającej** | P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym) |
| **Jednostka powrotu** | wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min |
| **Jednostka zwrotna specyfikacja przełącznika przepływu wyjścia** | L2 (wyjście 1: IO-Link/wyjście przekaźnikowe N/P; wyjście 2: natężenie przepływu/temperatura: wyjście przekaźnikowe N/P; czujnik temperatury: brak) |
| **Wielkość portu zasilania/powrotu** | 03 (3/8) |
| **Zakres przepływu jednostki powrotu** | 04 (0,5 do 4 l/min) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | PF3WB07BF-P704W-0(1) |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 14:08