AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (1099830) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK017753

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Moduł	Brama
Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa	EtherNet/IP™
Rodzaj konfiguracji	Za pomocą oprogramowania (Flexi Soft Designer)
Cecha wyróżniająca	Jest to urządzenie zastępcze ze starszym oprogramowaniem wbudowanym w celu zastąpienia bramy w istniejących systemach. Do nowych instalacji należy zastosować bramę 1044072.
Firmware	V2.11

Interfejsy

Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa	EtherNet/IP™
Zintegrowany przełącznik sieci Ethernet	Zarządzany przełącznik 3-portowy Layer 2 z funkcją Auto-MDI-X do automatycznego wykrywania krzyżujących się przewodów sieci Ethernet
Prędkość przesyłania danych	10 Mbit/s, 10Base-T 100 Mbit/s, 100Base-T autosensing
Typ przyłącza	2 x gniazdo, RJ-45

Dane elektryczne

Klasa ochrony	III (EN 61140)
Zasilanie elektryczne	Przez FLEXBUS+
Wewnętrzny pobór mocy	≤ 2,4 W [1)]

[1)] Przez FLEXBUS+.

Dane mechaniczne

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	22,5 mm x 96,5 mm x 120,6 mm
Masa	125 g (± 10 %)

Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony	IP20 (EN 60529)
Temperatura otoczenia pracy	–25 °C ... +55 °C
Temperatura składowania	–25 °C ... +70 °C
Wilgotność powietrza	≤ 95 %, bez kondensacji

Certyfikaty

EU declaration of conformity	
UK declaration of conformity	
ACMA declaration of conformity	
China-RoHS	
Certyfikat CCC	
Certyfikat cULus	
Certyfikat EAC / DoC	
Certyfikat KC-Mark	
Certyfikat S-Mark	

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27243001
ECLASS 5.1.4	27243101
ECLASS 6.0	27243101
ECLASS 6.2	27243101
ECLASS 7.0	27243101
ECLASS 8.0	27243101
ECLASS 8.1	27243101

ECLASS 9.0	27243101
ECLASS 10.0	27243101
ECLASS 11.0	27243101
ECLASS 12.0	27243101
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	32151705

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK017753

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 22:50