



## Przewód czujnika/elementu wykonawczego (6052630) - SICK



Numer artykułu SKU:  
**OC-SICK039038**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**SICK**

### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ przyłącza - głowica A	Gniazdo, M12, 4 piny, prosty
Typ przyłącza - głowica B	Wtyk, M12, 4 piny, prosty
Materiał, złącze wtykowe	PUR
Kolor, złącze wtykowe	Szary
Materiał, nakrętka radełkowa	Stal nierdzewna (V4A/1.4404)
Moment dokręcenia	0,6 Nm
Rozwartość klucza	14
Przewód	2 m, 4 żyły, PVC
Materiał, płaszcz	PVC
Kolor, płaszcz	Szary
Średnica przewodu	5 mm
Przekrój poprzeczny przewodu	0,34 mm <sup>2</sup>
Ekranowanie	Nieekranowany
Promień gięcia	
W stanie ruchomym	> 10 x średnica przewodu
Przy ułożeniu nieruchomym	> 5 x średnica przewodu

Napięcie znamionowe	≤ 250 V	
Napięcie znamionowe		2,5 kV
Obciążalność prądowa		4 A
Typ sygnału		Przewód czujnika/elementu wykonawczego
Obszar zastosowania		Strefy higieniczne i mokre
Wskazówka		Ten produkt jest zasadniczo odporny na chemiczne środki czyszczące (patrz ECOLAB). Zalecamy nieużywanie innych środków czyszczących. Nieodporny na kwas mlekowy i nadtlenek wodoru (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) <sup>1) 2)</sup>
Dopuszczenia		Ecolab UL
Nr pliku UL		CYJV.E335179
Stopień ochrony		IP65/ IP67/ IP69K
Temperatura robocza		
W stanie ruchomym	-5 °C ... +80 °C	
Przy ułożeniu nieruchomym	-30 °C ... +80 °C	
Głowica	-25 °C ... +80 °C	

<sup>1)</sup> Przetestowane środki czyszczące: 3% P3 - topax 990, 5% P3 - topoactive 200, 5% P3 - topax 52, 3% P3 - topax 66, 3% P3 - topactive OKTO; grupa materiału izolacyjnego: kat. I.

<sup>2)</sup> Grupa materiału izolacyjnego: kat. I.

## Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK039038

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 04:14