AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Lampa sygnalizacyjna 3-segmentowa LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz (DV1310) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM001216

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

Aplikacja

Aplikacja sygnalizacja stanu maszyny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC[V]	24
Pobór prądu[mA]	< 200

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 4

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Prąd wejściowy Wysoki[mA]	6

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9
SIO tryb	tak
Wymagany typ portu mastera	A

Min.czas cyklu procesu[ms]	3,2

Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	1466

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...50
Temperatura składowania[°C]	-40...75
Maks. wilgotność względna powietrza[%]	90
Ciśnienie powietrza[kPa]	< 106
Maks. wysokość nad poziomem morza[m]	2000
Ochrona	IP 54

Testy / dopuszczenia

MTTF[lata]	139
Dopuszczenie UL	Zasilanie Class 2

Dane mechaniczne

Waga[g]	542,2
Typ montażu	podstawa montażowa
Wymiary[mm]	Ø 70 / L = 280
Materiał	obudowa: ABS; soczewka: PC

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	status	1 x LED, kolor zielony
	segment LED	3 x 4 LED
Sygnał akustyczny	brzęczyk	
Max. ciśnienie akustyczne[dB]	85	

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	podstawa montażowa, E89060 uchwyt ścienny, E89061 Adapter montażowy, E89063 wspornik z bocznym przepustem przewodu, E89064 tuleja montażowa, E89065 tuleja montażowa, E89066 tuleja montażowa, E89067

Uwagi

Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Podłączenie	Konektor: M12; kodowanie: A

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

Montaż

1: montaż na poziomej powierzchni
2: montaż na pionowej powierzchni

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM001216

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24