# Presostat z intuicyjną nastawą punktu przełączania PK-010-RFN14-HCPKG/US/ /w (PK6224) - IFM



## Numer artykułu SKU: OC-IFM014406

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 4 tygodnie

## OPIS PRODUKTU

- Łatwe ustawianie punktu przełączania dwoma pierścieniami ustawczymi umożliwiającymi optymalny odczyt
- Duża stabilność długoterminowa dzięki wytrzymałej celce pomiarowej ze stali nierdzewnej o wysokim dopuszczalnym ciśnieniu znamionowym
- Blokada mechaniczna zapobiegająca przypadkowej zmianie punktu przełączania
- Okres eksploatacji ponad 50 mln cykli ciśnieniowych
- Do stosowania w hydraulice, pneumatyce, klimatyzacji i chłodnictwie

Cechy produktu

| | |
|---|---|
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
| Zakres pomiarowy | 0...10 bar 0...145 psi |
| Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1/4" NPT gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny:M5 |

Aplikacja

| | |
|---|---|
| Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
| Media | ciecze i gazy |
| Temperatura medium[°C] | -25...80 |
| Minimalne ciśnienie niszczące | 300 bar 4350 psi 30 MPa |
| Wytrzymałość na ciśnienie | 25 bar 362 psi 2,5 MPa |

| | |
|---|---|
| Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
| MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) | 25 bar 362 psi |

Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania[V] | 9,6...32 DC |
| Pobór prądu[mA] | < 25 |
| Min. rezystancja izolacji[MΩ] | 100; (500 V DC) |
| Klasa ochrony | III |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |

Wejścia / wyjścia

| | |
|---|---|
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |

Wyjścia

| | |
|---|---|
| Łączna liczba wyjść | 2 |
| Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
| Wykonanie elektryczne | PNP |
| Liczba wyjść binarnych | 2 |
| Funkcja wyjścia | komplementarny |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V] | 2 |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA] | 500 |
| Częstotliwość przełączania DC[Hz] | 100 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |

Zakres pomiaru / nastaw

| | |
|---|---|
| Zakres pomiarowy | 0...10 bar 0...145 psi |
| Punkt przełączania SP | 0,5...10 bar 7,5...145 psi |
| Punkt resetu rP | 0,3...9,8 bar 5...142 psi |

Dokładność / odchylenie

| | |
|---|---|
| Dokładność punktu przełączania[% wartości końcowej] | < ± 2,5; (Ustawiana dokładność) |
| Powtarzalność[% wartości końcowej] | < ± 0,5; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
| Odchyłka od charakterystyki[% wartości końcowej] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej) |
| Dryft temperaturowy na 10K | < ± 0,5 |

Software / programowanie

| | |
|---|---|
| Regulacja punktu przełączania | pierścień regulacyjny |

Warunki pracy

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...80 |
| Temperatura składowania[°C] | -40...100 |
| Ochrona | IP 67 |

Testy / dopuszczenia

| | | |
|---|---|---|
| EMC | | DIN EN 61000-6-2<br>DIN EN 61000-6-3 |
| Odporność na wstrząsy | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
| Odporność na wibracje | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
| MTTF[lata] | | 500 |
| Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |

Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Waga[g] | 92,5 |
| Obudowa | cylindryczna |
| Wymiary[mm] | Ø 27 / L = 70,6 |
| Materiał | PBT; PC; FKM; stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
| Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
| Min. liczba cykli ciśnienia | 50 milionów |
| Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1/4" NPT gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny:M5 |
| Zintegrowany tłumik | nie (można zainstalować) |

Wyświetlacze / elementy robocze

| | | |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | działanie | LED, kolor zielony |
| | Stan wyjścia | LED, kolor żółty |
| Ze skalą | tak | |

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IFM014406 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:10