



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przepływomierz ultradźwiękowy SUR12XFBFRKG/US (SU6030) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM016804**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Dokładny pomiar przepływu ultraczystej wody, olejów i roztworów glikolu
- Wytrzymała rura pomiarowa, bez wewnętrznych elementów wykonana ze stali nierdzewnej oferuje wysoką odporność na media i stałą odporność na wnikanie.
- Bardzo dokładny liniowy proces pomiaru eliminuje wszystkie wpływy zmian grubości ścianek i materiału rury
- Dioda LED stanu pracy sygnalizuje stan czujnika i pozwala na ocenę stanu procesu
- Wygodna obsługa przyciskami lub parametryzacja przez IO-Link

Cechy produktu

Zakres pomiarowy 0,5...65 l/min 30...3900 l/h 0,104...13,521 m/s 0,03...3,9 m³/h

Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/2 gwint zewnętrzny DN15

Aplikacja

| | |
|-----------------------|--|
| Konstrukcja | styki pozłacane |
| Media | ultra czysta woda; woda; roztwory wodne; roztwory glikolu; oleje; chłodziwa |
| Uwaga na temat mediów | roztwory wodne: dla mediów z domieszkami >10 %, mamy dostęp tylko do powtarzalności oleje o niskiej lepkości: 7...40 mm ² /s (40 °C) oleje o dużej lepkości: 30...68 mm ² /s (40 °C) |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Temperatura medium[°C] | -20...100 |
| Minimalne ciśnienie niszczące | 150 bar 15 MPa |
| Wytrzymałość na ciśnienie | 100 bar 10 MPa |
| Odporność na podciśnienie[mbar] | -1000 |

Dane elektryczne

| | |
|---|-----------------------------------|
| Napięcie zasilania[V] | 18...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
| Pobór prądu[mA] | < 75 |
| Klasa ochrony | III |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
| Czas rozruchu[s] | 5 |
| Zasada pomiaru | ultradźwiękowa |

Wejścia

Wejścia resetowanie licznika

Wyjścia

| | |
|---|--|
| Łączna liczba wyjść | 2 |
| Sygnal wyjściowy | sygnal przełączający; sygnal impulsowy; sygnal analogowy; IO-Link; sygnal częstotliwościowy; sygnal diagnostyczny; sygnal przełączający totalizera |
| Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V] | 2 |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA] | 100 |
| Częstotliwość przełączania DC[Hz] | 0...10000 |
| Analogowe wyjście prądowe[mA] | 4...20 |
| Maks. obciążenie[Ω] | 500 |
| Wyjście impulsowe | pomiar ilości przepływu |
| Zabezpieczenie przed zwarciami | tak |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciami | impulsowe |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |

Zakres pomiaru / nastaw

| | |
|-----------------------|---|
| Zakres pomiarowy | 0,5...65 l/min 30...3900 l/h 0,104...13,521 m/s 0,03...3,9 m ³ /h |
| Zakres wyświetlacza | -78...78 l/min -4680...4680 l/h -16,225...16,225 m/s -4,68...4,68 m ³ /h |
| Rozdzielczość | 0,1 l/min 2 l/h 0,001 m/s 0,002 m ³ /h |
| Punkt przełączania SP | 0,9...65 l/min 52...3900 l/h 0,18...13,521 m/s 0,052...3,9 m ³ /h |
| Punkt resetu rP | 0,5...64,7 l/min 32...3880 l/h 0,111...13,452 m/s 0,032...3,88 m ³ /h |

| | |
|--|--|
| Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP | -65...52 l/min -3900...3120 l/h -13,521...10,817 m/s -3,9...3,12 m ³ /h |
| Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP | -52...65 l/min -3120...3900 l/h -10,817...13,521 m/s -3,12...3,9 m ³ /h |
| Odcięcie przy niskim przepływie LFC | 0,5...3,2 l/min 30...195 l/h 0,104...0,676 m/s 0,03...0,195 m ³ /h |
| Częstotliwość końcowa, FEP | 13...65 l/min 782...3900 l/h 2,713...13,521 m/s 0,782...3,9 m ³ /h |
| Częstotliwość punktu końcowego, FRP[Hz] | 1...10000 |

Monitoring przepływu

| | |
|--------------------|-------------------|
| Długość impulsu[s] | 0,002...2 |
| Wartość impulsu | 0,02...99990000 l |

Monitoring temperatury

| | |
|--|-------------|
| Zakres pomiarowy[°C] | -20...100 |
| Zakres wyświetlacza[°C] | -44...124 |
| Rozdzielczość[°C] | 0,1 |
| Punkt przełączania SP[°C] | -19,6...100 |
| Punkt resetu rP[°C] | -20...99,6 |
| Wyjście analogowe / dolna wartość[°C] | -20...76 |
| Wyjście analogowe / górna wartość[°C] | 4...100 |
| Częstotliwość punktu początkowego, FSP[°C] | -20...76 |
| Częstotliwość końcowa, FEP[°C] | 4...100 |
| Częstotliwość punktu końcowego, FRP[Hz] | 1...10000 |

Dokładność / odchylenie

Monitorowanie przepływu

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|
| Dokładność (w zakresie pomiarowym) | roztwory glikolu (35%) | ±(5,0 % MW + 0,5 % MEW) |
| | oleje o dużej lepkości 46mm ² /s (40°C) | ±(5,0 % MW + 1,0 % MEW) |
| | oleje o niskiej lepkości 10mm ² /s (40°C) | ±(5,0 % MW + 1,0 % MEW) |
| | woda | ± (2,0 % MW + 0,5 % MEW) |
| Powtarzalność | ± 0,2 % MEW | |

Monitoring temperatury

| | |
|--|---------------------|
| Dokładność[K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
| Współczynnik temperaturowy[% na zakres 10 K] | 0,2 |

Czasy reakcji

Monitorowanie przepływu

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Czas reakcji[s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
| Tłumienie wartości procesowej dAP[s] | 0...5 |

Monitoring temperatury

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09[s] 5,7 / 86

Software / programowanie

Funkcje diagnostyczne kierunek wykrywania przepływu; jakość sygnału

Interfejsy

| | |
|----------------------------|---|
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link Revision | 1.1.3 |
| Norma SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 |
| Profil | Common - I&D Identification and Diagnosis |
| Wymagany typ portu mastera | A |
| Ilość danych analogowych | 3 |
| Ilość danych binarnych | 2 |
| Min.czas cyklu procesu[ms] | 9,6 |

| | Funkcja | długość bajtu |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | totalizer | 32 |
| | Monitorowanie przepływu | 32 |
| Dane procesowe IO-Link (cykliczne) | Monitoring temperatury | 32 |
| | status | 4 |
| | Wyjście 1 | 1 |
| | Wyjście 2 | 1 |
| | Typ działania DeviceID | |
| Obsługiwane DeviceID | default | 1754 |

Warunki pracy

| | |
|-----------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia[°C] | -20...60 |
| Temperatura składowania[°C] | -25...80 |
| Ochrona | IP 67 |

Testy / dopuszczenia

| | |
|--------------------------------------|--|
| EMC | DIN 61326-1:2021 |
| Odporność na wstrząsy | DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms) |
| Odporność na wibracje | DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000Hz) |
| MTTF[lata] | 160 |
| Dopuszczenie UL | Dopuszczenie UL numer I034 |
| Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |

Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Waga[g] | 485,5 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Typ montażu | długość rury wlotowej 5xDN; długość rury wylotowej 1xDN |
| Wymiary[mm] | 110 x 48 x 55,1 |
| Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); wyświetlacz: PFA; uszczelnienie wyświetlacz: FKM; złącza: PBT |
| Materiały części w kontakcie z medium | Rura pomiarowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Uszczelnienie przyłącza procesowego: Centellen uszczelka |
| Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 gwint zewnętrzny DN15 |
| Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | 1,25 µm |

Wyświetlacze / elementy robocze

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| | Kolorowy wyświetlacz 1,44", 128 x 128 pikseli | |
| Wyświetlacz | Funkcja przełączania | 2 x LED, kolor żółty |
| | diagnoza | 1 x LED, 3-kolorowe |

Jednostka wyświetlana l/min; l/h; m³/h; m/s

Akcesoria

| | |
|----------------------|--|
| Dostarczane elementy | uszczelka 2, Centellen karta informacyjna |
|----------------------|--|

Uwagi

| | |
|-------|--|
| Uwagi | MW = Wielkość mierzona MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego sygnał impulsowy i totalizera są dostępne tylko na jednym z dwóch wyjść wskazania dokładności są spełnione w całym zakresie zastosowania |
|-------|--|

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

Uwaga dotycząca spadku ciśnienia



Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

obniżenie temperatury otoczenia 1 Temperatura otoczenia



2 Temperatura medium

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM016804

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:29