# Wtyk A 120 V prostownik + warystor 2518-A-BBJ/UC-05-3-P50-00-0-00 - Burkert




**Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT000606**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

bürkert Fluid Control Systems

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Znak CE | tak |
| Materiał uszczelnienia zaworu głównego | NBR (kauczuk nitrylowy) |
| Materiał uszczelki sterowania pilotem | FKM (kauczuk fluorowy) |
| Ciśnienie nominalne min. | 2 bar |
| Ciśnienie nominalne maks. | 8 bar |
| Otoczenie temperaturowe min | -10 °C |
| Otoczenie temperaturowe max | 55 °C |
| Medium temperaturowe min | -10 °C |
| Medium temperaturowe max | 50 °C |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm) | 4 mm |
| Napięcie min / napięcie nominalne | 24 V |
| Napięcie maks. / napięcie znamionowe | 24 V |
| Napięcie AC | Nigdy |
| Napięcie DC | tak |
| Materiał części zwilżanych sterowania pilotem | PA (poliamid) |
| Materiał części zwilżanych sterowania pilotem | PA (poliamid) |
| Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium | PA (poliamid) |
| Materiał zaworu głównego w kontakcie z otoczeniem | PA (poliamid) |

| | |
|---|---|
| Zasada działania | C - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC), Port roboczy 2 (A/OUT) do portu 3 (R/NO) otwarty |
| ECLASS | 5.1 |
| GRUPA | 27-29-00-00 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BUERKERT000606 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:37