

Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, seria PF3WC (PF3WC03DF-P704P-03-F-M) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3WC03DF-P704P-0(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ilość stanowisk	03 (3 stanowiska)
Układ modułu zasilania/powrotu	D (Strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Typ gwintu	F (G)
Elementy jednostki zasilającej	P (Bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Zakres przepływu jednostki powrotu	04 (0,5 do 4 l/min)
Elementy jednostki powrotu	P (Bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Rozmiar portu zasilania/powrotu	03 (3/8)
Return Unit	Flow Switch Output Specifications: F (Wyjście 1: PNP; Wyjście 2: Natężenie przepływu: analogowe 4 do 20 mA; Temp: Brak; Czujnik temperatury: Brak)
Przyłącze elektryczne	w/Lead Wire and M8 Connector, 3m
Return Unit	Flow Switch Unit Specifications: M (Integrated Display: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C; Integrated Display IO-Link: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	kabel o dł. 3 m z wtyczką M8
Ilość stanowisk	03 (3 stanowiska)
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Elementy jednostki powrotu	P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Elementy jednostki zasilającej	P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Jednostka powrotu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min
Jednostka zwrotna specyfikacja przełącznika przepływu wyjścia	F (wyjście 1: PNP; wyjście 2: natężenie przepływu: analogowe 4 do 20 mA; Temp: Brak; czujnik temperatury: brak)
Układ modułu zasilania/powrotu	D (strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Wielkość portu zasilania/powrotu	03 (3/8)
Zakres przepływu jednostki powrotu	04 (0,5 do 4 l/min)

Nr kat.	PF3WC03DF-P704P-0(1)
---------	----------------------