Rozdzielacz płynu, 1 kanał (PF3WC01DF-720S-03-L2T-M) - SMC



Numer artykułu SKU: PF3WC01DF-720S-03-L2

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ilość stanowisk	01 (1 stanowisko)
Układ modułu zasilania/powrotu	D (Strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Typ gwintu	F (G)
Elementy jednostki zasilającej	Zawór regulujący przepływ: Brak; Zawór odcinający: Brak
Przekaźnik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Zakres przepływu jednostki powrotu	20 (2 do 16 l/min)
Elementy jednostki powrotu	S (Z zaworem regulacji przepływu; zawór odcinający: brak)
Rozmiar portu zasilania/powrotu	03 (3/8)
Return Unit	Flow Switch Output Specifications: L2T [Wyjście 1: IO-Link/Wyjście przekaźnikowe (N/P); Wyjście 2: Natężenie przepływu/Temp.: wyjście przekaźnikowe (N/P); Czujnik temperatury: Tak]
Przyłącze elektryczne	w/Lead Wire and M8 Connector, 3m
Return Unit	Flow Switch Unit Specifications: M (Integrated Display: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C; Integrated Display IO-Link: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	kabel o dł. 3 m z wtyczką M8
Ilość stanowisk	01 (1 stanowisko)
Przekaźnik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Elementy jednostki powrotu	S (z zaworem regulacji przepływu; zawór odcinający: brak)
Elementy jednostki zasilającej	zawór regulujący przepływ: brak; zawór odcinający: brak
Jednostka powrotu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min
Jednostka zwrotna specyfikacja przełącznika przepływu wyjścia	L2T (wyjście 1: IO-Link/wyjście przekaźnikowe N/P; wyjście 2: natężenie przepływu/temp.: wyjście przekaźnikowe N/P; czujnik temperatury: tak)
Układ modułu zasilania/powrotu	D (strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Wielkość portu zasilania/powrotu	03 (3/8)
Zakres przepływu jednostki powrotu	20 (2 do 16 l/min)

Nr kat.	PF3WC01DF-720S-03-L2

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 13:58