



## Czujnik poziomu, pojemnościowy, seria BCS (BCS008N) - Balluff



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-BALLUFF016802**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Wymiary                       | 34 x 16 x 8 mm                                                    |
| Seria                         | R08                                                               |
| Montaż                        | równy ze ścianką zewnętrzną zbiornika                             |
| Przyłącze                     | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR |
| Wyjście przełączające         | PNP normalnie zamknięte (NC)                                      |
| Częstotliwość przełączania    | 2 Hz                                                              |
| Czułość                       | regulowany zależnie od czynnika                                   |
| Funkcja                       | Smart Level 15                                                    |
| Cechy dodatkowe               | Media przewodzące prąd elektryczny, Kompensacja piany i osadów    |
| Materiał obudowy              | PP                                                                |
| Materiał powierzchni aktywnej | PP                                                                |
| Temperatura otoczenia         | -30...70 °C                                                       |
| Napięcie robocze Ub           | 12...30 VDC                                                       |
| Dopuszczenie / Zgodność       | CE, UKCA, cULus, WEEE                                             |
| Stopień ochrony               | IP67                                                              |

DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF016802 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:12